## Kooskõlastuste koondtabel

| Jrk nr | Kooskõlastuse väljaandja | Kuupäev | Number | Kooskõlastuse vorm | Kooskõlastuse sisu, tingimused, märkused |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrilevi OÜ,<br>Maie Erik | 27.02.2026 | 5291654290 | Digitaalselt allkirjastatud | - Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt;<br>- Võrgu ümberehitamiseks kliendi soovil sõlmida Elektrilevi OÜ-ga lisateenuse leping projekteerimiseks ja tööde teostamiseks. |
| 2 | Keskkonnaamet,<br>Helen Manguse (keskkonnakorralduse büroo juhataja) | 11.03.2026 | 6-2/26/3557-2 | Digitaalselt allkirjastatud | - planeeringu põhijoonisel on Tammejõe maaüksusele kavandatud mänguväljak, mille ehitamiseks ükski ehituskeeluvööndisse<br>ehitamise erisus ei kohaldu;<br>-põhijoonisel märgitud mitmed likvideeritavad puud, hooldusraiet, harvendamist vajav puistu jäävad veekaitsevööndisse, kus on vajalik Keskkonnaameti nõusolek raie teostamiseks (veeseadus § 119 p 2);<br>- keelatud veerežiimi muutvad tegevused (olemasolevate paisude rekonstrueerimine ulatuses, mis tõstab veetaset, uute paisude rajamine ning<br>veekogu loodusliku sängi ja veerežiimi muutmine), samuti säilitada veekaitsevööndis olemasolev puistu.<br>Raietööde planeerimisel on vajalik selle kooskõlastamine vee-elustiku spetsialistiga. |
| 3 | Päästeamet,<br>inspektor Aleksandr Levinski (Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo) | 05.04.2026 | 7.2-3.1/1398-4 | Digitaalselt allkirjastatud | Kooskõlastatud |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kuusalu Soojus OÜ, Allar Aron (juhataja) | 06.04.2026 | 016/26 | Digitaalselt allkirjastatud | - Ühisveevärk ja -kanalisatsioon lahendatakse Pargi tänav L1 kinnistu kaudu ning tuletõrjeveevõtt maa-aluse mahutiga (min 30 m3). |